Junta de Aclaración de Bases.
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/009/2020.
Requisiciones: DGAP-2108-2020 y DGAP-2109-2020.
Adquisición: Arrancadores de corriente alterna a voltaje reducido de estado sólido control de arranque y paro en las tres fases, transformador trifásico de distribución tipo poste y transformador trifásico de distribución tipo pedestal de diferentes capacidades.
Recursos Locales.

En la Ciudad de México, siendo las **doce** horas del **diez** de **junio** de **dos mil veinte**, día y hora señalados para llevar a cabo la Junta de Aclaración de Bases del Procedimiento de **Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/009/2020**, para la adquisición de **Arrancadores de corriente alterna a voltaje reducido de estado sólido control de arranque y paro en las tres fases, transformador trifásico de distribución tipo poste y transformador trifásico de distribución tipo pedestal de diferentes capacidades**, que celebra el ***Sistema de Aguas de la Ciudad de México***, Órgano Desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos **134** de la ***Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos***, **26**, **27** inciso **a**, **28**, **30** fracción **I**, **32 y 43** de la ***Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal***, prevista en el punto **6.1** de las Bases del Procedimiento; reunidos en la **Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios del *Sistema de Aguas de la Ciudad de México***, sito en Nezahualcóyotl número 109, 6° Piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, Código Postal 06080; los servidores públicos representantes del *Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el órgano interno de control*, así como los representantes de las empresas licitantes que al final de la presente se relacionan; por lo que se procede a dejar asentados los siguientes hechos: ----------

El ***Sistema de Aguas de la Ciudad de México***, a través de la servidora pública responsable del procedimiento, la Mtra. Hilda Tetlalmatzi Juárez, **Subdirectora de Compras y Control de Materiales**, quien preside el evento, manifiesta que el presente evento se realiza con fundamento en los artículos **37** y **43** de la ***Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal***, y, **40** y **41** de su *Reglamento*, procede a presentar a los participantes del mismo. ----------

El representante del Órgano Interno de Control en la ***Secretaría del Medio Ambiente***, el Ciudadano **Abraham Zavala Rocha**, en uso de la palabra manifiesta: *...con fundamento en el artículo **136** fracción **XXIV** del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, que su asistencia tiene como finalidad verificar que la celebración de este acto, se realice conforme a la normatividad vigente; por consiguiente, no avala el contenido de la información y análisis de las propuestas, así como tampoco los términos del fallo que en su caso se emita.*----------

I. Aclaraciones de carácter administrativo.

1. Las Propuestas que presenten los licitantes deberán cumplir con la calidad, especificaciones técnicas, unidad de medida y cantidad de los bienes, requeridas en el **Anexo Uno** de las Bases y lo asentado en el acta del presente evento.----------

2. Los formatos que se incluyen en las bases deben considerarse una guía en el Procedimiento, por lo que la correcta presentación de la propuesta es responsabilidad de los licitantes.----------

3. Para agilizar la conducción del **Acto de Presentación y Apertura de Propuestas**, se solicita que los licitantes cumplan con los siguientes requisitos, aclarando que el incumplimiento de éstos no será motivo de descalificación:----------

a) La **Propuesta Técnica**, deberá foliarse consecutivamente, iniciando con el **001**.----------

b) La **Propuesta Técnica** y la **Propuesta Económica** deberán entregarse, además, en archivo electrónico, en medio físico (C.D. o U.S.B. con carácter reintegrable), en procesador de texto Microsoft Word o en hoja de cálculo Microsoft Excel en cualquiera de sus versiones.----------

4. Los licitantes podrán obtener copia de las Actas Circunstanciadas de los eventos, en archivo electrónico, en medio físico (U.S.B.), en la Oficina de Convocatorias y Publicaciones, de la Subdirección de Compras y Control de Materiales.----------

5. La firma del contrato se llevará a cabo el **treinta** de **junio** de **dos mil veinte**. El licitante ganador a la firma del mismo deberá entregar los **Requisitos para la firma del contrato** que se establecen en el punto **11.2** de las Bases del Procedimiento, en la Subdirección de Compras y Control de Materiales del SACMEX, de **9:00** a **15:00** y de **17:00** a **19:00** horas.----------

Junta de Aclaración de Bases.
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/009/2020.
Requisiciones: DGAP-2108-2020 y DGAP-2109-2020.
Adquisición: Arrancadores de corriente alterna a voltaje reducido de estado sólido control de arranque y paro en las tres fases, transformador trifásico de distribución tipo poste y transformador trifásico de distribución tipo pedestal de diferentes capacidades.
Recursos Locales.

II. Cuestionamientos y Respuestas.

El ***Sistema de Aguas de la Ciudad de México***, con fundamento en el artículo **41 fracción I** del ***Reglamento*** de la ***Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal***, por conducto de la servidora pública responsable del Procedimiento, quien preside, de acuerdo con el punto **6.1 Junta de Aclaración de Bases**, da respuesta a los cuestionamientos presentados por la empresa: **CDCI, S.A. de C.V.**, empresa que adquirió las bases del presente Procedimiento y que acredita en este acto el pago correspondiente.----------

Los cuestionamientos de Carácter Administrativo serán resueltos por la Mtra. Hilda Tetlalmatzi Juárez, **Subdirectora de Compras y Control de Materiales** y los cuestionamientos de Carácter Técnico por el **Ing. Sigifredo Ambriz Mujica, Subdirector de Agua Potable Sur**, designado para participar en este evento.----------

La empresa licitante **CDCI, S.A. de C.V.** presentó escrito, el cual se anexa a la presente, plantea **5 (cinco)** cuestionamientos, el cuales son resueltos de acuerdo con lo siguiente:----------

Carácter Administrativo.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
1	Primera etapa **: acto de presentación y apertura**	Solicitamos a usted diferir **acto de presentación y apertura** para el día martes 16 de junio del 2020, debido a que se tiene un tiempo muy corto para preparar la propuesta y nos piden entregar planos, programa de fabricación y carta del fabricante y este último tarda en entregar esta información, y en adición por la contingencia el fabricante está reiniciando labores.

Respuesta: Se acepta, la Primera Etapa: **Acto de Presentación y Apertura de Propuestas,** se reprograma para el día 16 **de junio de 2020 a las 10:00, en la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios;** por este motivo se reprograman las fechas de Segunda etapa acto de fallo y firma de contrato, así como el plazo de entrega de acuerdo con lo siguiente.----------
Segunda Etapa: **Acto de Fallo**: **23** de **junio** de **2020** a las **a las 10:00, en la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios** ----------
Firma de Contrato:**30** de **junio** de **2020** de 9:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00.----------
Plazo de entrega: **7** de **septiembre** de **2020** ----------

Carácter Administrativo.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
2	**9.1.3.m) constancia de adeudos de contribuciones o acuse de la solicitud ante la tesorería de la ciudad de México**	Por motivos de la contingencia la secretaria de administración y finanzas de la Ciudad de México no está dando servicio al público. Motivo por el cual solicitamos omitir este requisito en la elaboración de nuestra propuesta

Respuesta: Se reitera que los licitantes podrán presentar la Ultima Constancia de Adeudos ante la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, con la que cuenten. ----------

Junta de Aclaración de Bases.
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/009/2020.
Requisiciones: DGAP-2108-2020 y DGAP-2109-2020.
Adquisición: Arrancadores de corriente alterna a voltaje reducido de estado sólido control de arranque y paro en las tres fases, transformador trifásico de distribución tipo poste y transformador trifásico de distribución tipo pedestal de diferentes capacidades.
Recursos Locales.

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
3	**9.2.C) Manifiesto del fabricante de obligado solidario**	como la licitación ampara dos requisiciones al manifiesto del fabricante de obligado solidario, le podemos adicionar número de requisición ya que en nuestro caso son fabricantes diferentes para cada requisición

Respuesta: Se acepta, los manifiestos de fabricante deberán ser presentados de acuerdo con lo establecido en el punto 9.2 Propuesta técnica inciso c), por cada marca ofertada, e identificados por requisición y partida. ----------

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
4	**Anexo uno requisición DGAP-2109-2020 transformadores trifásicos**	Solicitan que cumplan con la norma NOM-NMX-J-116, complementada con la NOM-002, ESTA última es la norma anterior La norma oficial mexicana que aplicar para estos equipos debe ser NOM-002-SEDE/ENER-2014 Norma Vigente (Equipo De Alta Eficiencia) pregunta: que norma requieren para los equipos que se suministraran?

Respuesta: La norma que se deberá considerar es la NOM-NMX-J-116, complementada con la NOM-002/2010. ----------

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
5	**Plazo de entrega de los bienes:**	Solicitamos ampliar el plazo de entrega a 90 días naturales posteriores a la firma del contrato, ya que por la contingencia muchos fabricantes están trabajando al 50% de su capacidad

Respuesta: El plazo de entrega deberá ser como máximo el 7 de septiembre de 2020. ----------

Fecha y horario para llevar a cabo la **Primera Etapa: Acto de Presentación y Apertura de Propuestas**.
Se reitera que la **Primera Etapa: Acto de Presentación y Apertura de Propuestas**, se llevará a cabo el próximo **dieciséis** de **junio** de **dos mil diecinueve**, a las **diez** horas, en la **Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios del *Sistema de Aguas de la Ciudad de México***, por lo que se solicita a los participantes e interesados en el presente Procedimiento su puntual asistencia. ----------

Conclusión del acto.

El *Sistema de Aguas de la Ciudad de México*, pregunta a los asistentes, servidores públicos y a los representantes de las empresas licitantes, ¿si se contestaron debidamente y de manera completa las preguntas planteadas en este acto? y ¿si quedaron aclaradas sus dudas o tienen alguna observación que realizar al presente?: -manifestando los participantes que fueron contestadas debidamente cada una de las preguntas en forma completa y que fueron aclaradas las dudas, por lo que señalan no tener observación alguna. ----------

Junta de Aclaración de Bases.
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/009/2020.
Requisiciones: DGAP-2108-2020 y DGAP-2109-2020.
Adquisición: Arrancadores de corriente alterna a voltaje reducido de estado sólido control de arranque y paro en las tres fases, transformador trifásico de distribución tipo poste y transformador trifásico de distribución tipo pedestal de diferentes capacidades.
Recursos Locales.

Cierre del acta.

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta siendo las **doce** horas con **cuarenta** minutos del día de su elaboración, pasándola a firma de todos y cada uno de los asistentes, haciéndoles entrega formal de copia electrónica, para los fines legales a que haya lugar. ----------

Servidores Públicos del Gobierno de la Ciudad de México.
Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Nombre y Cargo	**Firma**
Mtra. Hilda Tetlalmatzi Juárez. **Subdirectora de Compras y Control de Materiales.**	
Ing. Sigifredo Ambriz Mujica **Subdirector de Agua Potable Sur**	

Órganos de Control.

Nombre y Cargo	**Firma**
C. Abraham Zavala Rocha **Representante del Órgano Interno de Control en la *Secretaría del Medio Ambiente*.**	
Contralor Ciudadano. **Representante de la Dirección General de Contralorías Ciudadanas.**	No asistió

Empresas licitantes.

Razón o denominación y nombre del representante.	**Firma**
Ing. José Roberto Carbajal Rodríguez. **CDCI, S.A. de C.V.**	
C. Rubén Ochoa Rodríguez. **Eléctrica Losi, S.A. de C.V.**	

LICITACION PÚBLICA NACIONAL LPN/SACMEX/009/2020
RECURSOS LOCALES

"ARRANCADORES DE CORRIENTE ALTERNA A VOLTAJE REDUCIDO DE ESTADO SOLIDO CONTROL DE ARRANQUE Y PARO EN LAS TRES FASES, TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUCION TIPO POSTE Y TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUCION TIPO PEDESTAL DE DIFERENTES CAPACIDADES"

Gobierno de la Ciudad de México.
Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
Atención: LIC. LUIS CORRAL ZAVALA
Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Ciudad de México a 10 de JUNIO de 2020.

Teléfono: 5130-4444
Ext. 1612 Fax. 5709-2275

Requisiciones: **DGAP-2108-2020 Y DGAP-2109-2020**
Partidas Ofertadas : 19 **(DIEZ Y NUEVE)**
Correo: **cdci99@prodigy.net.mx**

Datos generales del Interesado y del representante para participar en la Junta de Aclaraciones.

ING. JOSE ROBERTO CARBAJAL RODRIGUEZ, manifiesto mi interés para participar en la junta de Aclaraciones del Procedimiento de LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN/SACMEX/009/20, a nombre y representación de la empresa, CDCI, S.A. DE C.V. Persona moral
LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN/SACMEX/009/20

CDCI, S. A. DE C. V. Nombre y/o denominación **CDC 990809 121** Registro Federal de Contribuyentes:	
Domicilio	
AV. ANILLO PERIFERICO No. 270 Calle y Número	
LOS ANGELES APANOAYA Colonia	**IZTAPALAPA** **Delegación o Municipio**
5690-8341 Teléfonos	**56-90-83-85** Fax
09710 **Ciudad de México** Código Postal Entidad Federativa	**cdci99@prodigy.net.mx** Correo Electrónico
31,101 **No. de la Escritura Pública en la que consta su Acta Const.**	09 / AGOSTO / 1999 **Fecha**
LIC. ALFREDO M. MORAN MOGUEL NOTARIO PÚBLICO No. 47 DE MEXICO D. F. Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma **REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO No. 258144 DEL 10 DE FEBRERO DE 2000**	
ING. JOSE ROBERTO CARBAJAL RODRIGUEZ Nombre del apoderado o representante	
Nombre, número y lugar del Notario Publico ante el cual se otorgo **MANUEL VILLAGORDA MESA** NOTARIO PUBLICO No. 228 DE MEXICO, D.F. **Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades**	
60338 Escritura Pública Número	**15/ ABRIL / 2011.** Fecha

ATENTAMENTE
Protesto lo necesario

JOSE ROBERTO CARBAJAL RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CCP. UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ABASTECIMIENTO DEL SACMEX

AV. ANILLO PERIFÉRICO # 270 • COL. LOS ANGELES APANOAYA • IZTAPALAPA 09710 • MÉXICO, D. F.
TELS.: 5690-8341, 5690-8385, 5692-7295 Y 5692-7296 • E-MAIL: cdci99@prodigy.net.mx • R.F.C.: CDC 990809 121

LICITACION PÚBLICA NACIONAL LPN/SACMEX/009/2020
RECURSOS LOCALES

"ARRANCADORES DE CORRIENTE ALTERNA A VOLTAJE REDUCIDO DE ESTADO SOLIDO CONTROL DE ARRANQUE Y PARO EN LAS TRES FASES, TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUCION TIPO POSTE Y TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUCION TIPO PEDESTAL DE DIFERENTES CAPACIDADES"

Gobierno de la Ciudad de México.
Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
Atención: LIC. LUIS CORRAL ZAVALA
Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Ciudad de México a 10 de JUNIO de 2020.

Teléfono: 5130-4444
Ext. 1612 Fax. 5709-2275

Requisiciones**: DGAP-2108-2020 Y DGAP-2109-2020**
Partidas Ofertadas : 19 **(DIEZ Y NUEVE)**
Correo: **cdci99@prodigy.net.mx**

PREGUNTAS

Pregunta No.	Referencia Bases	Pregunta.
1	PRIMERA ETAPA **: ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA**	SOLICITAMOS A USTED DIFERIR **ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA** PARA EL DIA MARTES 16 DE JUNIO DEL 2020, DEBIDO A QUE SE TIENE UN TIEMPO MUY CORTO PARA PREPARAR LA PROPUESTA Y NOS PIDEN ENTREGAR PLANOS, PROGRAMA DE FABRICACION Y CARTA DEL FABRICANTE Y ESTE ULTIMO TARDA EN ENTREGAR ESTA INFORMACION, Y EN ADICION POR LA CONTINGENCIA EL FABRICANTE ESTA REINICIANDO LABORES.
2	**9.1.3.M) Constancia de Adeudos de contribuciones o Acuse de la solicitud ante la Tesorería de la Ciudad de México**	POR MOTIVOS DE LA CONTINGENCIA LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MEXICO NO ESTA DANDO SERVICIO AL PUBLICO. MOTIVO POR EL CUAL SOLICITAMOS OMITIR ESTE REQUISITO EN LA ELABORACION DE NUESTRA PROPUESTA

ATENTAMENTE
Protesto lo necesario

JOSE ROBERTO CARBAJAL RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CCP. UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ABASTECIMIENTO DEL SACMEX

AV. ANILLO PERIFÉRICO # 270 • COL. LOS ÁNGELES APANOAYA • IZTAPALAPA 09710 • MÉXICO, D. F.
TELS.: 5690-8341, 5690-8305, 5692-7295 Y 5692-7298 • E-MAIL: cdci99@prodigy.net.mx • R.F.C.: CDC 990609 T21

LICITACION PÚBLICA NACIONAL LPN/SACMEX/009/2020
RECURSOS LOCALES

"ARRANCADORES DE CORRIENTE ALTERNA A VOLTAJE REDUCIDO DE ESTADO SOLIDO CONTROL DE ARRANQUE Y PARO EN LAS TRES FASES, TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUCION TIPO POSTE Y TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUCION TIPO PEDESTAL DE DIFERENTES CAPACIDADES"

Gobierno de la Ciudad de México.
Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
Atención: LIC. LUIS CORRAL ZAVALA
Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Ciudad de México a 10 de JUNIO de 2020.

Teléfono: 5130-4444
Ext. 1612 Fax. 5709-2275

Requisiciones: **DGAP-2108-2020 Y DGAP-2109-2020**
Partidas Ofertadas : 19 **(DIEZ Y NUEVE)**
Correo: **cdci99@prodigy.net.mx**

3	**9.2.C) Manifiesto del fabricante de obligado solidario**	COMO LA LICITACION AMPARA DOS REQUISICIONES AL MANIFIESTO DEL FABRICANTE DE OBLIGADO SOLIDARIO , LE PODEMOS ADICIONAR NUMERO DE REQUISICION YA QUE EN NUESTRO CASO SON FABRICANTES DIFERENTES PARA CADA REQUISICION
4	**ANEXO UNO REQUISICION DGAP-2109-2020 TRANSFORMADORES TRIFASICOS**	SOLICITAN QUE CUMPLAN CON LA NORMA NOM-NMX-J-116, COMPLEMENTADA CON LA NOM-002, ESTA ULTIMA ES LA NORMA ANTERIOR LA NORMA OFICIAL MEXICANA QUE APLICAR PARA ESTOS EQUIPOS DEBE SER NOM-002-SEDE/ENER-2014 NORMA VIGENTE (EQUIPO DE ALTA EFICIENCIA) PREGUNTA: QUE NORMA REQUIEREN PARA LOS EQUIPOS QUE SE SUMINISTRARAN?
5	**PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES:**	SOLICITAMOS AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA A 90 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, YA QUE POR LA CONTINGENCIA MUCHOS FABRICANTES ESTAN TRABAJANDO AL 50% DE SU CAPACIDAD

ATENTAMENTE
Protesto lo necesario

JOSE ROBERTO CARBAJAL RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CCP. UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ABASTECIMIENTO DEL SACMEX

AV. ANILLO PERIFÉRICO # 279 • COL. LOS ÁNGELES APANOAYA • IZTAPALAPA 09710 • MÉXICO, D. F.
TELS.: 5690-9341, 5690-9365, 5692-7295 Y 5692-7296 • E-MAIL: cdci99@prodigy.net.mx • R.F.C.: CDC 990809 121