



**Junta de Aclaración de Bases.  
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/009/2021.  
Requisición: DGAP-018-2021.**

**Adquisición: Suministro, adecuación, instalación y puesta en marcha de un centro de control de motores de media tensión a 4160 volts, con 5 arrancadores: 3 de 250 HP y 2 de 350 HP.  
Recursos Locales.**

En la Ciudad de México, siendo las dieciocho horas del dos de junio de dos mil veintiuno, día y hora señalados para llevar a cabo la Junta de Aclaración de Bases del Procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/009/2021, para la adquisición del Suministro, adecuación, instalación y puesta en marcha de un centro de control de motores de media tensión a 4160 volts, con 5 arrancadores: 3 de 250 HP y 2 de 350 HP, que celebra el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Órgano Desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26, 27 inciso a, 28, 30 fracción I, 32 y 43 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, prevista en el punto 6.3 de las Bases del Procedimiento; reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, sito en Nezahualcóyotl número 109, 6° Piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, Código Postal 06080; los servidores públicos representantes del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, así como los representantes de las empresas licitantes que al final de la presente se relacionan; por lo que se procede a dejar asentados los siguientes hechos:

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a través de la servidora pública responsable del procedimiento, Lic. Teresa Paula Heredia Juárez, Directora de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, quien preside el evento, manifiesta que el presente evento se realiza con fundamento en los artículos 37 y 43 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, y, 40 y 41 de su Reglamento, procede a presentar a los participantes del mismo.

**I. Aclaraciones de carácter administrativo.**

1. Las Propuestas que presenten los licitantes deberán cumplir con la calidad, especificaciones técnicas, unidad de medida y cantidad de los bienes, requeridas en el Anexo Uno de las Bases y lo asentado en el acta del presente evento.
2. Los formatos que se incluyen en las bases deben considerarse una guía en el Procedimiento, por lo que la correcta presentación de la propuesta es responsabilidad de los licitantes.
3. Para agilizar la conducción del Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, se solicita que los licitantes cumplan con los siguientes requisitos, aclarando que el incumplimiento de éstos no será motivo de descalificación:
  - a) La Propuesta Técnica, deberá foliarse consecutivamente, iniciando con el 001.
  - b) La Propuesta Técnica y la Propuesta Económica deberán entregarse, además, en archivo electrónico, en medio físico (C.D. o U.S.B. con carácter reintegrable), en procesador de texto Microsoft Word o en hoja de cálculo Microsoft Excel en cualquiera de sus versiones.
4. Los licitantes podrán obtener copia de las Actas Circunstanciadas de los eventos, en archivo electrónico, en medio físico (U.S.B.), en la Oficina de Convocatorias y Publicaciones, de la Subdirección de Compras y Control de Materiales.
5. La firma del contrato se llevará a cabo el diecisiete de junio de dos mil veintiuno. El licitante ganador a la firma del mismo deberá entregar los Requisitos para la firma del contrato que se establecen en el punto 11.2 de las Bases del Procedimiento, en la Subdirección de Compras y Control de Materiales del SACMEX, de 9:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 horas.

**II. Aclaraciones de carácter Técnico.**

El representante de la Dirección General de Agua Potable, hace las siguientes precisiones a las Bases del Procedimiento, de acuerdo con lo siguiente:

1. Con relación al anexo uno de las bases de la licitación, se realizan las siguientes precisiones, por lo que los licitantes deberán considerarlo para la elaboración de sus propuestas.

Hoja 26 de anexo uno del tercer párrafo, dice: 61. nivel de aislamiento debe decir: nivel de aislamiento



Junta de Aclaración de Bases.  
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/009/2021.  
Requisición: DGAP-018-2021.

Adquisición: Suministro, adecuación, instalación y puesta en marcha de un centro de control de motores de media tensión a 4160 volts, con 5 arrancadores: 3 de 250 HP y 2 de 350 HP.  
Recursos Locales.

Hoja 26 de anexo uno  
en estructuras  
dice: VACCLAD-W

debe decir: tipo VACCLAD-W o similar, siempre y cuando se apegue a la norma NSI/ IEEE C37.20.2 Y NEMA,SG-5 CANADIAN STANDARD CSA, C22.2 NO. 31-04, AND EEMAC G8-3.2.

Hoja 27 de anexo uno

dice tablero centro... ultimo parrafo , segundo renglon nema/ansi, marca eaton, servicio  
debe decir NEMA/ANSI, servicio

Hoja 28 de anexo uno

Incluye: cuarto renglón dice 3 motores de 250 hp y y bus b con una carga de 3 motores de 350 hp.  
debe decir: 3 motores de 250 hp y y bus b con una carga de 2 motores de 350 hp.

Hoja 30 de anexo uno

Párrafo 5, dice: el cual generalmente es enviado por eaton en varias secciones, se deberá ensamblar respetando...  
Debe decir: el cual se deberá ensamblar respetando...

- 2. Con relación a los arrancadores se deberán ofertar 3 de 250 hp y 2 de 350 hp, por lo que los licitantes deberán considerar para la elaboración de su propuesta el siguiente alcance.

Suministro, adecuación, instalación y puesta en marcha de un centro de control de motores de media tensión a 4160 volts, con 5 arrancadores: 3 de 250 HP y 2 de 350 HP.

- 3. No se aceptarán equipos reconstruidos, se deberán ofertar equipos nuevos de línea, lo cual se verificar en la Revisión del proceso de fabricación y calidad de los bienes al licitante que resulte adjudicado.

III. Cuestionamientos y Respuestas.

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 41 fracción I del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, por conducto de la servidora pública responsable del Procedimiento, quien preside, de acuerdo con el punto 6.3 Junta de Aclaración de Bases, da respuesta a los cuestionamientos presentados por las empresas: Grupo Eléctrico ABBA S.A. de C.V., CDCI, S.A. de C.V., Corporación Constructora Ave Fenix, S.A. de C.V. y Yellow Equipment Rental Store, S.A. de C.V., empresas que adquirieron las bases del presente Procedimiento y que acreditan en este acto el pago correspondiente.

Los cuestionamientos de Carácter Administrativo serán resueltos por la Lic. Teresa Paula Heredia Juárez, Directora de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios y los cuestionamientos de Carácter Técnico por el Ing. Juan Martín Segovia Estrada, Jefe de la Unidad Departamental de Mantenimiento, designado para participar en este evento.

La empresa licitante Grupo Eléctrico ABBA S.A. de C.V. presentó escrito, el cual se anexa a la presente, plantea 2 (dos) cuestionamientos, los cuales son resueltos de acuerdo con lo siguiente:

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
1		En el 2.5 bases solicitan un tiempo de entrega para el 8 de septiembre de 2021, podrían ampliar el tiempo de entrega para el 29 de septiembre de 2021, la petición se debe a que las fábricas están trabajando al 50%

Respuesta: Con relación al punto 2.5 Plazo de entrega se amplía a como máximo el 29 de septiembre de 2021.



Junta de Aclaración de Bases.  
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/009/2021.

Requisición: DGAP-018-2021.

Adquisición: Suministro, adecuación, instalación y puesta en marcha de un centro de control de motores de media tensión a 4160 volts, con 5 arrancadores: 3 de 250 HP y 2 de 350 HP.

Recursos Locales.

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
2		En la visita que se hizo el día 28 de mayo del presente año nos percatamos que el centro de control de motores que se va a sustituir tiene 5 arrancadores, 3 de ellos en 250 hp y 2 en 300 hp... así se va a cotizar?

**Respuesta:** Ya fue contestada con la precisión del numeral 2 del apartado II Aclaraciones de carácter Técnico -----

La empresa licitante CDCI, S.A. de C.V. presentó escrito, el cual se anexa a la presente, plantea 2 (dos) cuestionamientos, los cuales son resueltos de acuerdo con lo siguiente: -----

**Carácter Administrativo.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
1	ANEXO 1	En el anexo uno solicitan estructuras gabinete: servicio interior. capacidad de CC.: 25ka. diseño: VACCLAD-W con interruptores VCP-W  <b>pregunta:</b> solicitamos eliminar la palabra VACCLAD-W, ya que esta palabra nos limita a cotizar una sola marca, y en el mercado existen otras marcas que pueden ser suministradas con la mismas especificaciones y calidad, solicitada por el SACMEX.

**Respuesta:** Ya fue contestada en el numeral 1 del apartado II Aclaraciones de carácter técnico. -----

**Carácter Administrativo.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
2	ANEXO 1	En el anexo uno solicitan tablero centro de control de motores en media tensión tipo AMPGARD, diseñado y fabricado bajo normativa NEMA/ANSI, marca EATON  <b>pregunta:</b> solicitamos eliminar la palabra AMPGARD y la MARCA EATON, ya que esto nos limita a cotizar una sola marca, y en el mercado existen otras marcas que pueden ser suministradas con la mismas especificaciones y calidad, solicitada por el SACMEX.

**Respuesta:** Ya fue contestada en el numeral 1 del apartado II Aclaraciones de carácter técnico. -----

La empresa licitante **Corporación Constructora Ave Fenix, S.A. de C.V.** presentó escrito, el cual se anexa a la presente, plantea 2 (dos) cuestionamientos, los cuales son resueltos de acuerdo con lo siguiente: -----

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
1	En el alcance de la descripción de la licitación LPN/SACMEX/009/2021 pagina 1, y en las especificaciones del anexo 1 página 26 (especificaciones) dice, Suministro, adecuación, instalación y puesta en marcha de un centro de control de motores de media	La pregunta es: Para la descripción del anexo 1 (especificaciones), Se van a considerar las características de los equipos que están físicamente instalados en la planta de Bombeo de Agua Potable Chiconautla 1, o se consideran los equipos que están en el alcance de esta licitación.



Junta de Aclaración de Bases.  
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/009/2021.  
Requisición: DGAP-018-2021.

Adquisición: Suministro, adecuación, instalación y puesta en marcha de un centro de control de motores de media tensión a 4160 volts, con 5 arrancadores: 3 de 250 HP y 2 de 350 HP.  
Recursos Locales.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
	tensión a 4160 volts, con 5 arrancadores: 2 de 250 HP y 3 de 350 HP.  En relación a la visita al sitio de instalación de los bienes realizada el día 28 de mayo de 2021, se observó que existen físicamente 3 arrancadores de 250 HP y 2 arrancadores de 350 HP.	

**Respuesta:** Se precisa que el licitante deberá considerar para la elaboración de su propuesta lo descrito en el Anexo uno de las bases de la licitación y lo asentado en la presente acta

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
2	En el anexo Uno de especificaciones en la página 26 en el párrafo de estructuras dice: "GABINETE: SERVICIO INTERIOR. CAPACIDAD DE CC.: 25KA. DISEÑO: VACCLAD-W CON INTERRUPTORES VCP-W ACABADO: GRIS ANSI 61."  Y en la página 27 párrafo del tablero del centro de control dice:  "TABLERO CENTRO DE CONTROL DE MOTORES EN MEDIA TENSIÓN TIPO AMPGARD, DISEÑADO Y FABRICADO BAJO NORMATIVA NEMA/ANSI, MARCA EATON", Las referencias diseño VACCLAD-W y tablero tipo AMPGARD, son referencias de la marca EATON, ¿esto es correcto?	Dichos equipos solicitados con estas referencias, se pueden suministrar idénticos en otra marca

**Respuesta:** Se acepta, se podrán ofertar equipos de cualquier marca; siempre y cuando cumplan como mínimo con las características descritas en el anexo uno de las bases de la licitación y lo asentado en la presente acta.

La empresa licitante **Yellow Equipment Rental Store, S.A. de C.V.** presentó escrito, al cual se anexa a la presente, plantea **3 (tres)** cuestionamientos, los cuales son resueltos de acuerdo con lo siguiente:



Junta de Aclaración de Bases.  
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/009/2021.  
Requisición: DGAP-018-2021.

Adquisición: Suministro, adecuación, instalación y puesta en marcha de un centro de control de motores de media tensión a 4160 volts, con 5 arrancadores: 3 de 250 HP y 2 de 350 HP.  
Recursos Locales.

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
1	PAG. 3, PUNTO 2.5, PLAZO DE ENTREGA	Solicitamos de la manera más atenta a la convocante extender el plazo de entrega al día 30 de septiembre del presente.

**Respuesta:** Ya fue contestada con la respuesta a la pregunta número 1 de la empresa Grupo Eléctrico ABBA, S.A. de C.V.--

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
2	ANEXO UNO, ESPECIFICACIONES	Solicitamos de la manera mas atenta a la convocante confirmar que el centro de control de motores estara integrado por 5 arrancadores, dos de 250 h.p. y 3 de 350 h.p.

**Respuesta:** Ya fue contestada con la precisión del numeral 2 del apartado II Aclaraciones de carácter Técnico -----

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
3	ANEXO UNO, ESPECIFICACIONES	En la descripción del equipo solicitado, se hace referencia a componentes y equipo propiamente de la marca eaton, solicitamos de la manera más atenta a la convocante, se nos permita cotizar equipo de similar calidad, de otra marca con sus propias especificaciones.

**Respuesta:** Ya fue contestada con la respuesta a la pregunta número 2 de la empresa **Corporación Constructora Ave Fenix, S.A. de C.V.** -----

Fecha y horario para llevar a cabo la **Primera Etapa: Acto de Presentación y Apertura de Propuestas.**

La **Primera Etapa: Acto de Presentación y Apertura de Propuestas**, se reprograma para el próximo **cuatro de junio de dos mil veintiuno**, a las **trece horas**, en la **Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México**, por lo que se solicita a los participantes e interesados en el presente Procedimiento su puntual asistencia. -----

**Conclusión del acto.**

El **Sistema de Aguas de la Ciudad de México**, pregunta a los asistentes, servidores públicos y a los representantes de las empresas licitantes, ¿si se contestaron debidamente y de manera completa las preguntas planteadas en este acto? y ¿si quedaron aclaradas sus dudas o tienen alguna observación que realizar al presente?: -manifestando los participantes que fueron contestadas debidamente cada una de las preguntas en forma completa y que fueron aclaradas las dudas, por lo que señalan no tener observación alguna.-----

**Cierre del acta.**

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta siendo las **dieciocho horas con cuarenta minutos** del día de su elaboración, pasándola a firma de todos y cada uno de los asistentes, haciéndoles entrega formal de copia electrónica, para los fines legales a que haya lugar. -----

Servidores Públicos del Gobierno de la Ciudad de México.  
Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Nombre y Cargo

Firma

Lic. Teresa Paula Heredia Juárez.  
Directora de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios.



Junta de Aclaración de Bases.  
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/009/2021.  
Requisición: DGAP-018-2021.  
Adquisición: Suministro, adecuación, instalación y puesta en marcha de un centro de control de motores de media tensión a 4160 volts, con 5 arrancadores: 3 de 250 HP y 2 de 350 HP.  
Recursos Locales.

Nombre y Cargo

Firma

Ing. Juan Martín Segovia Estrada.  
Jefe de la Unidad Departamental de Mantenimiento.

Órganos de Control.

Nombre y Cargo

Firma

Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría del Medio Ambiente.

No asistió

Contralor Ciudadano.  
Representante de la Dirección General de Contralorías Ciudadanas.

No asistió

Empresas licitantes.

Razón o denominación y nombre del representante.

Firma

Ing. Jesús J. Cruces Gasca.  
Corporación Constructora Ave Fénix, S.A. de C.V.

Ing. Roberto Carbajal Rodríguez.  
CDCI, S.A. de C.V.

Ing. Isaac Lopata Shejtman.  
Grupo Eléctrico ABBA, S.A. de C.V.

Ing. Ricardo Martín Flores Ramos.  
Yellow Equipment Rental Store, S.A. de C.V.

Gobierno de la Ciudad de México.  
Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Atención: Lic. Teresa Paula Heredia Juárez.  
Directora de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios.

Teléfono: 5130 4444, extensión 1612.  
Fax: 5709 2275.

Procedimiento de Licitación Pública Nacional  
LPN/SACMEX/009/2021.

Fecha: 1 DE JUNIO DE 2021  
RFC: GEA-100913-7E0

Correo electrónico del licitante: rochoa.geabba@gmail.com

GRUPO ELECTRICO ABBA SA DE CV  
RFC: GEA100913-7E0  
DOMICILIO: Calle 3 No 45 Colonia Alce Blanco en Naucalpan de Juárez Estado de México  
TELEFONO: 535930-66 5358-44-97  
CORREO ELECTRONICO: [rochoa.geabba@gmail.com](mailto:rochoa.geabba@gmail.com)

CARÁCTER ADMINISTRATIVO

- 1) En el 2.5 bases solicitan un tiempo de entrega para el 8 de septiembre de 2021, podrían ampliar el tiempo de entrega para el 29 de septiembre de 2021, la petición se debe a que las fábricas están trabajando al 50%


CARACTER TECNICO

- 1) En la visita que se hizo el día 28 de mayo del presente año nos percatamos que el centro de control de motores que se va a sustituir tiene 5 arrancadores, 3 de ellos en 250 hp y 2 en 300 hp ... así se va a cotizar ?

ATENTAMENTE



ING. ISAAC LOPATA SHEJTMAN  
REPRESENTANTE LEGAL



## LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN/SACMEX/009/2021 RECURSOS LOCALES.

**“SUMINISTRO, ADECUACION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN CENTRO DE CONTROL DE MOTORES DE MEDIA TENSION A 4160 VOLTS, CON 5 ARRANCADORES: 2 DE 250 HP Y 3 DE 350HP.”**

Gobierno de la Ciudad de México.  
Sistema de Aguas de la Ciudad de México.  
Atención: Lic. Teresa Paula Heredia Juárez.  
Directora de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios,  
En el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Ciudad de México a 01 de junio de 2021.

Teléfono: 5130 4444, extensión 1612.  
Fax: 5709 2275.

Requisiciones: **DGAP-018-2021**  
Partidas Ofertadas: 1 (uno)  
Correo: [cdci99@prodigy.net.mx](mailto:cdci99@prodigy.net.mx)

### Datos generales del Interesado y del representante para participar en la Junta de Aclaraciones.

ING. JOSE ROBERTO CARBAJAL RODRIGUEZ, manifiesto mi interés para participar en la junta de Aclaraciones del Procedimiento de LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN/SACMEX/009/20, a nombre y representación de la empresa, CDCI, S.A. DE C.V. Persona moral  
**LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN/SACMEX/009/2021**

<b>CDCI, S. A. DE C. V.</b> Nombre y/o denominación <b>CDC 990809 121</b> Registro Federal de Contribuyentes:	
Domicilio <b>AV. ANILLO PERIFERICO No. 270</b> Calle y Número	
<b>LOS ANGELES APANOAYA</b> Colonia	<b>IZTAPALAPA</b> Delegación o Municipio
<b>5690-8341</b> Teléfonos	<b>56-90-83-85</b> Fax
<b>09710</b> Ciudad de México Código Postal Entidad Federativa	<b>cdci99@prodigy.net.mx</b> Correo Electrónico
<b>31,101</b> No. de la Escritura Pública en la que consta su Acta Const.	<b>09 / AGOSTO / 1999</b> Fecha
<b>LIC. ALFREDO M. MORAN MOGUEL NOTARIO PÚBLICO No. 47 DE MEXICO D. F.</b> Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma <b>REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO No. 258144 DEL 10 DE FEBRERO DE 2000</b>	
<b>ING. JOSE ROBERTO CARBAJAL RODRIGUEZ</b> Nombre del apoderado o representante	
<b>Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades</b> Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgo <b>60,338</b> <b>15-abril-2011.</b> Escritura Pública Número Fecha <b>MANUEL VILLAGORDOA MESA</b> NOTARIO PUBLICO No. 228 DE MEXICO, D.F. <b>REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO No. 258144 DEL 17/mayo/2011</b>	
<b>CIUDAD DE MEXICO A 01 DE JUNIO DE 2021.</b> Lugar y fecha	
PROTESTO LO NECESARIO <b>ING. JOSE ROBERTO CARBAJAL RODRIGUEZ</b>	

**ATENTAMENTE**  
Protesto lo necesario

**ING. JOSE ROBERTO CARBAJAL RODRIGUEZ**  
REPRESENTANTE LEGAL

CCP. UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ABASTECIMIENTO DEL SACMEX

**CDCI S.A de C.V.**

**cdci.mx**

Certificado ISO 9001: 2015 No. 50209437

Anillo Periférico 270 Col. Los Ángeles Apanoaya Iztapalapa 09710, CDMX  
Tels: 55 56927295 / 7296 | e-mail: [cdci99@prodigy.net.mx](mailto:cdci99@prodigy.net.mx) | RFC: CDC 990809121



## LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN/SACMEX/009/2021 RECURSOS LOCALES.

**“SUMINISTRO, ADECUACION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN CENTRO DE CONTROL DE MOTORES DE MEDIA TENSION A 4160 VOLTS, CON 5 ARRANCADORES: 2 DE 250 HP Y 3 DE 350HP.”**

Gobierno de la Ciudad de México.  
Sistema de Aguas de la Ciudad de México.  
Atención: Lic. Teresa Paula Heredia Juárez.  
Directora de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios,  
En el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Ciudad de México a 01 de junio de 2021.

Teléfono: 5130 4444, extensión 1612.  
Fax: 5709 2275.

Requisiciones: **DGAP-018-2021**  
Partidas Ofertadas: 1 (uno)  
Correo: [cdci99@prodigy.net.mx](mailto:cdci99@prodigy.net.mx)

### PREGUNTAS

Pregunta No.	Referencia Bases	Pregunta.
1	<b>ANEXO 1</b>	<b>EN EL ANEXO UNO SOLICITAN</b> ESTRUCTURAS GABINETE: SERVICIO INTERIOR. CAPACIDAD DE CC.: 25KA. DISEÑO: <b>VACCLAD-W</b> CON INTERRUPTORES VCP-W  <b>PREGUNTA:</b> SOLICITAMOS ELIMINAR LA PALABRA <b>VACCLAD-W</b> , YA QUE ESTA PALABRA NOS LIMITA A COTIZAR UNA SOLA MARCA, Y EN EL MERCADO EXISTEN OTRAS MARCAS QUE PUEDEN SER SUMINISTRADAS CON LA MISMAS ESPECIFICACIONES Y CALIDAD, SOLICITADA POR EL SACMEX.
2	<b>ANEXO 1</b>	<b>EN EL ANEXO UNO SOLICITAN</b> TABLERO CENTRO DE CONTROL DE MOTORES EN MEDIA TENSION TIPO <b>AMPGARD</b> , DISEÑADO Y FABRICADO BAJO NORMATIVA NEMA/ANSI, <b>MARCA EATON</b>  <b>PREGUNTA:</b> SOLICITAMOS ELIMINAR LA PALABRA <b>AMPGARD Y LA MARCA EATON</b> , YA QUE ESTO NOS LIMITA A COTIZAR UNA SOLA MARCA, Y EN EL MERCADO EXISTEN OTRAS MARCAS QUE PUEDEN SER SUMINISTRADAS CON LA MISMAS ESPECIFICACIONES Y CALIDAD, SOLICITADA POR EL SACMEX.

**ATENTAMENTE**  
Protesto lo necesario

**ING. JOSE ROBERTO CARBAJAL RODRIGUEZ**  
REPRESENTANTE LEGAL

CCP. UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ABASTECIMIENTO DEL SACMEX

**CDCI S.A de C.V.**

**cdci.mx**

Certificado ISO 9001: 2015 No. 50209437

Anillo Periférico 270 Col. Los Ángeles Apanoaya Iztapalapa 09710, CDMX  
Tels: 55 56927295 / 7296 | e-mail: [cdci99@prodigy.net.mx](mailto:cdci99@prodigy.net.mx) | RFC: CDC 990809121



# CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AVE FÉNIX, S. A. DE C. V.

**Gobierno de la Ciudad de México.**

**Procedimiento de Licitación Pública  
Nacional**

**Sistema de Aguas de la Ciudad de México.**

**LPN/SACMEX/009/2021.**

**Atención: Lic. Teresa Paula Heredia Juárez.  
Directora de Recursos Materiales, Abastecimientos y  
Servicios.**

**Fecha: 03 de junio 10:00 H.**

**Teléfono: 5130 4444, extensión 1612.  
Fax: 5709 2275.**

**Correo electrónico: [afenix2005@yahoo.com.mx](mailto:afenix2005@yahoo.com.mx)  
R.F.C.: CCA 950504 DV6**

<b>Asunto:</b>	Preguntas del Procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/009/2021.
----------------	---

Los cuestionamientos que los licitantes presentes incluirán, como mínimo, lo siguiente:

Nombre, denominación o razón social del licitante: **“CORPORACION CONSTRUCTORA AVE FENIX, S.A. DE C.V.”**

R.F.C. del licitante. **CCA 950504 DV6**

Domicilio **Atenor Sala, NO. 113-5 Col Atenor Sala, C.P.: 03010, Benito Juárez, Ciudad de México**

Teléfono. **5519-2151**

Fax. **s/n**

Correo Electrónico. **[afenix2005@yahoo.com.mx](mailto:afenix2005@yahoo.com.mx)**

**LPN/SACMEX/009/2021 “SUMINISTRO, ADECUACIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN CENTRO DE CONTROL DE MOTORES DE MEDIA TENSIÓN A 4160 VOLTS, CON 5 ARRANCADORES: 2 DE 250 HP Y 3 DE 350 HP”.**

### Procesos de fabricación

Pregunta No.	Referencia Bases	Pregunta
1	<p>En el alcance de la descripción de la licitación LPN/SACMEX/009/2021 pagina 1, y en las especificaciones del anexo 1 página 26 (especificaciones) dice, Suministro, adecuación, instalación y puesta en marcha de un centro de control de motores de media tensión a 4160 volts, con 5 arrancadores: 2 de 250 HP y 3 de 350 HP.</p> <p>En relación a la visita al sitio de instalación de los bienes realizada el día 28 de mayo de 2021, se observó que existen físicamente 3 arrancadores de 250 HP y 2 arrancadores de 350 HP.</p>	<p>La pregunta es: Para la descripción del anexo 1 (especificaciones), Se van a considerar las características de los equipos que están físicamente instalados en la planta de Bombeo de Agua Potable Chiconautla 1, o se consideran los equipos que están en el alcance de esta licitación.</p>
2	<p>En el anexo Uno de especificaciones en la página 26 en el párrafo de estructuras dice: “GABINETE: SERVICIO INTERIOR. CAPACIDAD DE CC.: 25KA.</p>	<p>Dichos equipos solicitados con estas referencias, se pueden suministrar idénticos en otra marca</p>



# CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AVE FÉNIX, S. A. DE C. V.


DISEÑO: VACCLAD-W CON INTERRUPTORES  
VCP-W  
ACABADO: GRIS ANSI 61."

Y en la página 27 párrafo del tablero del centro  
de control dice:

"TABLERO CENTRO DE CONTROL DE  
MOTORES EN MEDIA TENSIÓN TIPO  
AMPGARD, DISEÑADO Y FABRICADO BAJO  
NORMATIVA NEMA/ANSI, MARCA EATON",  
Las referencias diseño VACCLAD-W y tablero  
tipo AMPGARD, son referencias de la marca  
EATON, ¿esto es correcto?

**ATENTAMENTE**

**ING. JESÚS JOAQUÍN CRUCES GASCA  
APODERADO**



yellow equipment

Atlas Copco

ANEXO DIEZ  
CUESTIONAMIENTOS POR ESCRITO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL  
LPN/SACMEX/009/2021  
SUMINISTRO, ADECUACIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN  
MARCHA DE UN CENTRO DE CONTROL DE MOTORES DE  
MEDIA TENSIÓN A 4160 VOLTS, CON 5 ARRANCADORES:  
2 DE 250 HP Y 3 DE 350 HP.

ATENCIÓN: LIC. TERESA PAULA HEREDIA JUÁREZ  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES,  
ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS.  
TELÉFONO: 5130 4444, EXTENSIÓN 1612.  
FAX: 5709 2275.

FECHA: 01 DE JUNIO DE 2021

CORREO ELECTRÓNICO DEL PARTICIPANTE:  
yers@prodigy.net.mx

PREGUNTA NO.	REFERENCIA BASES	PREGUNTA.
1	PAG. 3, PUNTO 2.5, PLAZO DE ENTREGA	SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE EXTENDER EL PLAZO DE ENTREGA AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE.
2	ANEXO UNO, ESPECIFICACIONES	SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE EL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES ESTARA INTEGRADO POR 5 ARRANCADORES, DOS DE 250 H.P. Y 3 DE 350 H.P.
3	ANEXO UNO, ESPECIFICACIONES	EN LA DESCRIPCION DEL EQUIPO SOLICITADO, SE HACE REFERENCIA A COMPONENTES Y EQUIPO PROPIAMENTE DE DE LA MARCA EATON, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE, SE NOS PERMITA COTIZAR EQUIPO DE SIMILAR CALIDAD, DE OTRA MARCA CON SUS PROPIAS ESPECIFICACIONES.

ATENTAMENTE,

  
ING. RICARDO MARTIN FLORES RAMOS  
REPRESENTANTE LEGAL